

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el sistema DN-50 LT, perteneciente a la línea SEGMENTA, cumple con los requerimientos establecido por las normas ANSI-BHMA A 156.14-2003 y UNE-EN 1527:1998 para puertas deslizantes



Información de la prueba:

Clasificación:

UNE-EN 1527:1998

-	6	1	0	-	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANSI-BHMA A 156.14-2003 GRADO 1

Peso Puerta:

50 Kg.

Durabilidad:

100.000 ciclos

Realizado en:

Laboratorio del Centro de Investigación e Ingeniería de Productos
(referencia ensayo 929-280411)

Información adicional:

Rodamientos:

Rígido de bolas


Polines, chasis y frenos: Resina termoplástica de pigmento negro

Cajas de sujeción:

Acero laminado espesor 1.5 mm zincado que garantiza 96 hrs. en cámara de niebla salina (ASTM-B117-02).

Riel:

U-45 Aluminio AA 6063 T5 anodizado mate

Sistema de Gestión
de Calidad:Supervisión interna y externa en conformidad con ISO 9001:2008 según
certificado nº 58655-2009 AQ-CHL-RvA con validez hasta el 25/04/2012

Certificado nº

PL-85-V01_1111